

Zławieś Wielka dnia 15.10.2019r.

**Dotyczy:** „Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Znak sprawy: ZP34.271.34.2019

**Wszyscy zainteresowani**

Urząd Gminy Zławieś Wielka w odpowiedzi na zapytanie do SIWZ uprzejmie informuje co następuje:

**1. Pytanie:**

Proszę o określenie wykonania konstrukcji nawierzchni. Rozwiązanie podstawowe zakłada nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast rozwiązanie alternatywne zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zakresem robót określonym w SIWZ oraz w dokumentacji budowlanej.

**2. Pytanie:**

Proszę o udostępnienie projektu w kolorze, które minimalizuje popełnienie błędów w obliczeniach nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni skan projektu w kolorze.

**3. Pytanie:**

Proszę o udostępnienie opisu technicznego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił opis techniczny zadania.

**4. Pytanie:**

Czy zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości m<sup>2</sup>, konstrukcji oraz jego realizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego, Zamawiający będzie wymagał przedstawienia wyników badania wykonanych przez certyfikowane laboratorium.

**5. Pytanie:**

Czy zamawiający posiada przedmiary robót? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udostępnił przedmiarów.

**6. Pytanie:**

Prosimy o podanie kategorii ruchu.

**Odpowiedź:**

Kategoria ruchu: KR1.

**7. Pytanie:**

SST przywołuje wycofaną normę dla mieszanek mineralno-asfaltowych. Czy Zamawiający dopuści stosowanie wymagań WT – 2.

**Odpowiedź:**

TAK.

WÓJT  
Jan Surdyka